



LIEU : WANTZENAU  
PUITS DE REJET

DATE DE REALISATION : 03-2024

PROF	COUPE LITHOLOGIQUE	PROF	COUPE TECHNIQUE	POMPAGE
0.00	GRAVIER ET SABLE	0.00	AVANT Puits	Niveau statique
1.00				1.19
2.00			PVC	
3.00	GRAVIER ET SABLE		Ø 112 X 125	POMPAGE
4.00				4M3/h
5.00				
6.00	GRAVIER ET SABLE			
7.00				
8.00				
9.00	GRAVIER ET SABLE			
10.00				
11.00				
12.00	GRAVIER ET SABLE	12.00	CREPINE A FENTES	
13.00				
14.00				
15.00	GRAVIER ET SABLE		1 MM	
16.00				
18.00		18.00		
20.00				
22.00				
24.00				
26.00				