

Autonsahon 7374
Parcelle AL5



S.A.S. au Capital de 244.000 €
R.C. Dax B 300 600 004
SIRET : 300 600 004 00018

20, avenue René Bats - 40250 MUGRON
Tél.: 05 58 97 70 16 - Fax : 05 58 97 95 96
irradour@irradourcal.com

RAPPORT DE FORAGE

Date : 16-03-16
CLIENT : IARC des Hauts
Commune : ST Groux de Harcourt

Foreuse : Irradour
Exécution : Battage - Rotation
Chef de sonde : Morib. Barriere
Foreur : 1) 2)
Véhicule : 1) 2)

FORAGE N° : 2
Fonçage ø : 130
Profondeur : 18 m

S.P. N° :
Crépinage ø : 167 en PVC
Crépiné 15 m Lisse 3 m

COUPE LITHOLOGIQUE

de 0 m à 0,50 m
de 0,50 m à 1 m
de 1 m à 3 m
de 3 m à 8 m
de 8 m à 18 m
de m à m
de m à m
de m à m
de m à m
de m à m
de m à m
de m à m
de m à m

Terre
sable
sable Beige
sable gris avec passage terre et argile
sable gris fin avec passage argile

DDTM 40	
POLICE DE L'EAU	
<input checked="" type="checkbox"/> AGREMENT	
<input type="checkbox"/> GESTIONNAIRE	
n°	0 7 3 7 4

ESSAIS DE DÉBIT

Niveau statique : 1,10 mètres
Durée de pompage : 1 heures
Débit : 26 m³/h - Groupe surface-immersé
Niveau dynamique : 16 mètres

EXÉCUTION

Temps d'exécution du forage :

7h 30

OBSERVATIONS :

Signature du client :