

Date 12/12/2023

FORAGE FORISSIER à ORANGE 0634063447 ou 0601435648

Bilan de FORAGE

a remettre à :Mr et Mme

FORAGE

Matière rencontrée	TUBAGE	
0 mètre a 2 mètres: terre sableuse 2 mètres a 10mètres saffre marron 10mtres a 42 mètres : argiles bleu dure 42mètres a 65 mètres saffre tendre 65mtres a 85 mètres saffre	ACIER	OUI diamètre 170
	P,V,C	OUI diamètre 180 et 125
	Prétubage	5 mètres
	Crépine	8 mètres
	Profondeur	85 mètres
	Hauteur d'eau statique	26 mètres
	Hauteur d'eau dynamiqu	58 mètres
	Débit utile en m3/heure	15 m3/h

PRECONISATIONS POUR POMPAGE

POMPE DE SURFACE	NON	POMPE IMMERGEE	OUI Ø 58
Profondeur de crépines :	/	Profondeur BAS de pompe :	70 mètres
Puissance de la pompe :	/	Puissance de la pompe :	2,2 CV à 3 CV
	/	Poly en Ø	32 au 40

Remarques particulières :

Rigide
exple de pompe : PEDROLLO 424 M80 R

RAS forage diamètre 240 sur 5mètres au marteau fond de trou .
Tubage pvc diamètre 180.
Forage diamètre 165 jusqu'a 85mètres au marteau fond de trou.
Eau trouvé de 65 a 85 mtres dans les saffres .
Tubage pvc diamètre 125 et gravionnage avec sillice 4/6 sur la totalité.
Nettoyage et poche par air lift , débit régulier et eau claire .
Bride DN 175 en tête de forage .