

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS  
 Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22  
 E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

# TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DOMESTIQUES

à  
**St Léonard (51)**  
**(Puisieulx-Taissy)**

Forage certifié conforme  
 aux documents du rapport :

**S.A.R.L. BONIFACE**  
*Forages d'Eau*  
 5, rue Pierre Boileau  
 51420 WITRY LES REIMS  
 Tél. 03 26 97 11 61 - Fax. 03 26 97 21 75  
 SIRET: 330 588 278 00029 - APE: 4399 D

**Affaire suivie par :**



**TRAVAUX REALISES**  
**LES**  
**2 et 3 Avril 2024**

# RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b>	<b>Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS</b>	<b>TEL : 03.26.97.11.61</b>
<b>Client :</b>	<b>Les Recyclés du Fort, Bd du Val de Vesle prolongé - 51500 Saint Léonard</b>	
<b>Date :</b>	<b>02/04/2024</b>	<b>n° DREAL : 904220</b>
<b>Affaire suivie par :</b>		
<b>Type de chantier :</b>	<b>Forage d'eau pour les besoins domestiques</b>	
<b>Lieu du chantier :</b>	<b>St Léonard / Taissy / Puisieux : "Le Marais Devant Cliquot"</b>	

## TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

<b>Profondeur finale :</b>	<b>31,60</b>
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,50	350	Tarière	à sec
3,50	31,60	220	Rotary	Eau

**TUBAGE**

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,50	250	250/225	PVC		x
-0,60	11,60	140	140/126	PVC		x
11,60	31,60	140	140/126	PVC	x 1 mm	

# RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b> Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		<b>TEL :</b> 03.26.97.11.61	
<b>Client :</b>	Les Recyclés du Fort, Bd du Val de Vesle prolongé - 51500 Saint Léonard		
<b>Date :</b>	02/04/2024	<b>n° DREAL :</b>	904220
<b>Affaire suivie par :</b>			
<b>Type de chantier :</b>	Forage d'eau pour les besoins domestiques		
<b>Lieu du chantier :</b>	St Léonard / Taissy / Puisieux : "Le Marais Devant Cliquot"		

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

## CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	3,50	CPJ45	x		350	250
0,00	8,00	CPJ45	x		220	140
8,00	8,50	Jupe			220	140

<b>POMPAGE</b>	NS (m) :	8,18	Côte / Sol (m):	-0,6	Pompe :	SP 8/18
----------------	----------	------	-----------------	------	---------	---------

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
8,39	19,00	4h
Arrêts / démarrages		
Acidification :	-	tonne(s)
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
8,39	19,00	4h
Débit spécifiques		
Q' =	90,48	m <sup>3</sup> / h / m


**Coordonnées Lambert II Etendu :**

- X : 729861,73
- Y : 2469754,03
- Z : 90,00 m

**Observations :**

Pour un débit d'exploitation de 5 à 8 m³/h la pompe peut être installée à -11 m/sol. Cela permettra un meilleur refroidissement du moteur de la pompe.

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.







PROJET  
Alt : 90 m

BSS004KPDH



# Récepissé de déclaration

## Références

Numéro :	904220	Statut :	Transmise
Type :	Déclarer un nouveau projet	Date de transmission	14/03/2024
Nom du projet :	LES RECYCLES DU FORT		

## Caractéristiques

Période envisagée des travaux	du 02/04/2024 au 05/04/2024
Fonction :	EXPLOITATION/EAU
Usage :	Usage domestique
Substance :	
Volume :	600,0 m³/an
Relation entre les ouvrages :	

## Acteurs

Déclarant :	Rémy BONIFACE
Adresse :	5 rue Pierre Boileau, 51420 Witry-lès-Reims, France
Téléphone :	0326971161 (mobile) / 0679112170 (fixe)
Courriel :	contact@boniface-51.com
Maître d'Ouvrage :	LES RECYCLES DU FORT
SIRET :	85234419100014
Adresse :	BD DU VAL DE VESLE PROLONGE, 51500 Saint-Léonard, France
Contact :	null
Téléphone :	null
Courriel :	contactrdf@eurovia.com

## Informations réglementaires

Vous avez déclaré cet (ces) ouvrage(s) au titre de l'article L411-1 du Code Minier.  
Compte-tenu des informations déclarées, d'autres réglementations pourraient s'appliquer à votre projet, comme la Loi sur l'eau ou celle des forages domestiques.

## Ouvrage(s)

Code BSS :	null
Nature :	Forage
Nom usuel	
Verticalité :	Vertical sur 30.0 m
Adresse :	Le Marais Devant Cliquot, 51500 Taissy, France
Référence cadastrale	null
Coordonnées	4,1176 DD, 49,21234 DD (WGS 84), Carte géoréférencée (type IGN ou
Altitude :	
Nappe ou aquifère	
Prélèvement	600,0 m³/an
Débit envisagé	3,0 m³/h
Propriétaire :	LES RECYCLES DU FORT
Adresse :	BD DU VAL DE VESLE PROLONGE, 51500 Saint-Léonard, France
Téléphone :	
Courriel :	contactrdf@eurovia.com
Maître d'Oeuvre :	LES RECYCLES DU FORT
Adresse :	BD DU VAL DE VESLE PROLONGE, 51500 Saint-Léonard, France
Téléphone :	
Courriel :	contactrdf@eurovia.com
Entreprise de forage	BONIFACE SARL
Adresse :	5 rue Pierre Boileau, 51420 Witry-lès-Reims, France
Téléphone :	0326971161 (mobile) / 0679112170 (fixe)
Courriel :	contact@boniface-51.com



# Déclaration d'ouvrage Prélèvements, puits et forages à usage domestique

1/2  
**cerfa**  
N° 13837\*02

Au titre de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales  
Pour des travaux prévisionnels ☒ Pour des travaux exécutés ☐

Cette déclaration doit être remplie par le propriétaire de l'ouvrage ou son utilisateur (si différent) et transmise en mairie

Avant la réalisation d'un forage domestique, il est obligatoire de consulter le téléservice [www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr](http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) ou, en cas d'absence de connexion à internet, la mairie concernée par ces travaux, afin de les déclarer aux exploitants de réseaux impactés pour que les travaux envisagés puissent être exécutés en toute sécurité.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à permettre une meilleure connaissance des ouvrages de prélèvement d'eau souterraine à des fins d'usage domestique, à mieux connaître les pressions qu'exercent ces ouvrages sur les nappes phréatiques et à limiter les risques de contamination des réseaux publics d'adduction d'eau potable. Les destinataires des données sont les personnels des services de la commune où a été déposée la déclaration, les agents des corps de contrôle visés à l'article L.521-12 du code de l'environnement et les agents de l'Etat autorisés hors corps de contrôle et qui auront un accès restreint aux données anonymisées.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant aux services de la commune dans laquelle vous avez déclaré votre ouvrage de prélèvement d'eau souterraine à des fins d'usage domestique.

## 1 - Renseignements concernant le propriétaire

Nom : ..... Prénom : .....  
Raison sociale : **LES RECYCLES DU FORT**  
Adresse Numéro : ..... Voie : **BD DU VAL DE VESLE PROLONGE**  
Lieu-dit : ..... Localité : **Saint-Léonard**  
Code postal **5 1 5 0 0** BP ..... cedex .....  
Téléphone fixe : ..... Portable : .....  
Courriel\* : ..... contactrdf @ eurovia.com

## 2 - Renseignements concernant le déclarant (si différent du propriétaire)

Qualité : Utilisateur ☐ Autre ☐ : .....  
Nom : **BONIFACE** Prénom : **Rémy**  
Raison sociale : **BONIFACE SARL**  
Adresse Numéro : ..... Voie : **5 rue Pierre Boileau**  
Lieu-dit : ..... Localité : **Witry-lès-Reims**  
Code postal **5 1 4 2 0** BP ..... cedex .....  
Téléphone fixe : **0 3 2 6 9 7 1 1 6 1** Portable : **0 6 7 9 1 1 2 1 7 0**  
Courriel\* : ..... contact @ boniface-51.com

## 3 - Renseignements concernant le maître d'ouvrage (personne ou société qui fait ou a fait réaliser les travaux)

Nom : ..... Prénom : .....  
Raison sociale : **LES RECYCLES DU FORT**  
Adresse Numéro : ..... Voie : **BD DU VAL DE VESLE PROLONGE**  
Lieu-dit : ..... Localité : **Saint-Léonard**  
Code postal **5 1 5 0 0** BP ..... cedex .....  
Téléphone fixe : ..... Portable : .....  
Courriel\* : ..... contactrdf @ eurovia.com

## 4 - Renseignements concernant l'entreprise (personne ou société chargée de l'exécution des travaux)

Nom : **BONIFACE** Prénom : **Rémy**  
Raison sociale : **BONIFACE SARL**  
Adresse Numéro : ..... Voie : **5 rue Pierre Boileau**  
Lieu-dit : ..... Localité : **Witry-lès-Reims**  
Code postal **5 1 4 2 0** BP ..... cedex .....  
Téléphone fixe : **0 3 2 6 9 7 1 1 6 1** Portable : **0 6 7 9 1 1 2 1 7 0**  
Courriel\* : ..... contact @ boniface-51.com



**5 - Localisation de l'ouvrage.** Veuillez joindre à la déclaration un plan de localisation de l'ouvrage à l'échelle du 1/25000 ou un extrait du cadastre. Les coordonnées GPS de l'ouvrage pourront être également communiquées.

Adresse Numéro : ..... Voie : **Le Marais Devant Cliquot**  
Lieu-dit : ..... Localité : **Taissy**  
Code postal **5 1 5 0 0** BP ..... cedex .....  
Cadastre : Section(s) ..... Parcelle(s) n° .....  
Code BSS (Banque du Sous-Sol) pour tout ouvrage existant : .....  
Coordonnées GPS de l'ouvrage\* :  
Longitude (deg : mn,ss) **4,1176** Latitude (deg : mn,ss) **49,21234**

Nous vous rappelons qu'une déclaration spécifique doit être faite auprès des services déconcentrés régionaux chargés des mines, pour tout ouvrage de plus de 10 mètres de profondeur ; cette déclaration permet un enregistrement dans la Banque du Sous-Sol (BSS) et un code BSS est ainsi attribué à l'ouvrage (article 131 code minier). Adresse et Contact disponibles sur le site : [www.drire.gouv.fr](http://www.drire.gouv.fr)

**6 - Type d'ouvrage** (veuillez cocher la case correspondante).

Forage ☒ Puits ☐ Autres ☐ à préciser, .....  
Date de création<sup>1</sup> (cas d'un ouvrage ancien) .....  
Date prévisionnelle d'achèvement des travaux (cas d'un nouvel ouvrage) **0 5 0 4 2 0 2 4**

**7 - Usages auxquels l'ouvrage est destiné** (veuillez cocher les cases correspondantes).

Utilisation de l'eau pour la consommation humaine (au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique) ☐ Oui ☐ Non  
En cas d'utilisation de l'eau pour la consommation humaine :  
pour un usage unifamilial<sup>2</sup>, une analyse de l'eau de type P1, à l'exception du chlore, définie dans l'arrêté du 11 janvier 2007 (relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution) doit être réalisée et jointe à la déclaration ; pour les ouvrages à réaliser l'analyse est transmise après travaux ;  
pour les autres cas, une autorisation préfectorale doit être demandée au titre de l'article L.1321-7 du code de la santé publique.  
Autres usages de l'eau ☐ Oui ☒ Non  
Si oui, préciser : .....  
Existence d'un réseau de distribution d'eau intérieur au bâtiment alimenté par l'ouvrage ☐ Oui ☒ Non  
Après usage, existence d'un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux usées ☐ Oui ☒ Non  
Après usage, existence d'un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux pluviales ☐ Oui ☒ Non

**8 - Caractéristiques de l'ouvrage** (veuillez indiquer les caractéristiques réelles pour les ouvrages existants, et les prévisions pour les nouveaux ouvrages à réaliser).

Nom ou type de la nappe dans lequel le prélèvement va être effectué (si connu) : .....  
Profondeur de l'ouvrage : **30,0** (en m) Diamètre de l'ouvrage : **140** (en mm)  
Débit de prélèvement : **3,0** (en m³/h) Volume annuel prélevé : **600,0** (en m³/an)  
Présence d'une margelle béton autour de la tête du forage ou puits : ☒ Oui ☐ Non  
Ouvrage réalisé en se conformant à la norme NF X 10-999 forages d'eau et de géothermie : ☒ Oui ☐ Non  
Le respect de cette norme permet de garantir que l'ouvrage est réalisé dans les règles de l'art et permet notamment de protéger la ressource souterraine de toute infiltration directe d'eau de ruissellement superficielle potentiellement polluée.  
**Il est rappelé que tout pompage doit être équipé d'un compteur volumétrique (article L.214-8 du code de l'environnement)**

Fait à :

le .....

Nom, Prénom :

Signature

<sup>1</sup> ou date d'achèvement d'un nouvel ouvrage.

<sup>2</sup> unifamilial : usage restreint aux besoins d'une seule famille.

Les champs suivis de (\*) sont facultatifs