

Département : LOT ET GARONNE  
Commune : POMPIEY

$Z = +97\text{mNGF}$

N° classement : 0901-7X-0023  
Désignation : F

COUPE LITHOLOGIQUE

COUPE TECHNIQUE

DATE(S) D'EXECUTION

Début : 16/02/09

Fin : 07/04/09

PIEZOMETRIE

NS/sol : 26.72 m

Rep/sol : 0.90 m

Z rep : 0.90 m

Cote : -26.72 m  
piézo

PARAMETRES  
PHYSICO-CHIMIQUES

Temp : 15.6 °C

09017X0023/F/R/C

Profondeur (mètres)

SABLE FIN

3.50

ARGILE AVEC BLOCS  
CALCAIRES A LA BASE

7.00

CALCAIRE TENDRE  
A MARNE CALCAIRE

9.00

ARGILE

10.00

CALCAIRE TENDRE A  
MARNE CALCAIRE

13.00

ARGILE VERTE A GRISE  
CONSOLIDÉE A LA BASE

21.00

CALCAIRE

33.00

ALTERNANCE D'ARGILE ET DE  
CALCAIRE EN BANCS METRIQ

38.00

CALCAIRE FRANC JAUNATRE

55.00

ARGILE VERTE ET ROUGE

56.00

Fouage 323 mm  
Cimentation de  
0.00 à 5.00 m  
Tube acier 340 mm

5.00

Tube acier 244 mm  
Cimentation de  
0.00 à 26.00 m  
Cimentation de  
0.00 à 28.50 m  
H.F.T. 311 mm

Tube PVC 180 mm

Niveau d'eau  
(26.72 m)

26.00

Massif filtrant  
(2.5 - 5) mm  
H.F.T. 222 mm

Cimentation de  
31.00 à 36.00 m  
Tube PVC 125 mm

34.00

36.00

Crépine 125 mm

39.80

Tube PVC 125 mm

44.00

H.F.T. 152 mm

Crépine 125 mm

55.00

56.00

Décanteur 125 mm

FORAGE D'EXPLOITATION

ANTEA